

Внесены дополнительные требования в статьи Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

08.04.2014

Федеральным законом от 10 июля 2012 года № 117-ФЗ внесены дополнительные требования в отдельные статьи Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», вступающие в законную силу с 13 июля 2014 года», а именно:

- ч. 7 ст. 83: Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф.1.1, Ф 1.2, Ф 4.1., Ф 4.2(детские дошкольные образовательные учреждения, специализированные дома престарелых и инвалидов, больницы, спальные корпуса образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений, гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов, общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения дополнительного образования детей, образовательные учреждения начального профессионального и среднего профессионального образования, образовательные учреждения высшего профессионального образования и дополнительного профессионального образования(повышение квалификации) специалистов) с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и(или) транслирующей этот сигнал организацией;

- ч. 12 ст. 84: Здания медицинских организаций, учреждений социальной защиты населения и учреждения социального обслуживания с пребыванием людей на постоянной основе или стационарном лечении с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения должны быть дополнительно оборудованы(оснащены) системами(средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и вибрационным сигналами оповещения. Такие системы оповещения должны обеспечивать информирование дежурного персонала о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым;

- ч. 1 ст. 82: Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем противопожарной защиты, установленных в зданиях класса пожарной опасности Ф 1.1(детские дошкольные образовательные учреждения, специализированные дома престарелых и инвалидов, больницы, спальные корпуса образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений) с круглосуточным пребыванием людей, должны предусматриваться автономные источники электроснабжения.

Адрес страницы: <http://silino.mos.ru/presscenter/news/detail/999198.html>

[Управа района Силино](#)